

# 電力供應事宜

檔案編號：THG2/N532/22



敬啟者：

茲通知各業戶，由於第一座地下屬於中華電力的電掣房於今早 6 時 25 分發生火警，引致各座電力暫停，經檢查後發現電掣房內電纜接駁位損壞，現時除第一座電力由中華電力的發電車供應外，其餘各座供電已回復正常。中華電力維修人員在現場進行搶修工作中，預計需時一至兩天完成。

由於在維修工程完成前，中華電力的發電車繼續供電，期間會發出噪音。

當中華電力有進一步消息提供時，管業處會即時通告各業戶。

如有任何查詢，可致電 2465 2233 與管業處職員聯絡。

不便之處，祈為見諒。

此致

大興花園第二期各業戶



大興花園第二期管業處 謹啟

2022 年 7 月 8 日



savills  
**Guardian**  
佳定集團

張貼日期至 另行通知