

通告 Notice

第 1 座升降機停止運作事件詳情

檔案編號：THG2/N409/26

敬啟者：

昨晚，本座曾發生所有升降機意外停止運作兩小時的事件。現向各住戶匯報事件跟進情況。

昨日早上，3 號升降機(雙數樓層)因機件問題停止運作，保養商「好歷」到場檢查後表示未能即日完成維修，故事發時 3 號升降機已經停止運作。

晚上約 8 時 20 分，保養商「好歷」因接獲通知指 12 樓升降機呼叫掣失靈而到場維修。維修至大約 8 時 40 分，1 及 2 號升降機因未明原因所觸發的安全機制，系統把全部運作中的升降機自動還原降至地下，同時停止運作。

事件期間，消防員曾到場了解，並要求管理處自行安排承辦商跟進。其後，1 號及 2 號升降機分別於晚上約 11 時及凌晨零時十分恢復正常。

由於事件嚴重，管理處已責成「好歷」提交調查報告，查明安全機制觸發的原因，避免同樣事件再次發生。不便之處，敬請見諒。

如有查詢，敬請辦公時間內致電 2465 2233 與本處職員聯絡。

此致

大興花園第二期一座所有業戶



大興花園第二期管理處 謹啟
2026 年 5 月 6 日

