

# 通告 Notice

## 有關:供電系統故障事宜

檔案編號：THG2/N624/26

敬啟者：

於 2026 年 6 月 21 日約早上 9 時 54 分，控制室收到第 10 座業戶通知單位突然沒有電力供應；隨即駐苑技工檢查，並發現 12 樓至 23 樓的 600A 房口供電總氣制(ACB)過載跳制，因該裝置是需要具備 B 牌電力資格人員跟進，而承辦商在服務承諾時間內趕到屋苑檢查電力裝置及重置 ACB；電力約於中午 12 時 30 分回復正常，技術人員觀察 1 小時後沒有異常便離開屋苑，惟於下午 1 時 45 分再次跳制。於下午 3 時 10 分再次重置，及後亦再跳制。

其後，管理公司安排額外工程部人員到場協助檢查，以及合資格技術人員跟進，約於晚上 7 時 35 分恢復電力供應；並且觀察有關單位電力穩妥正常。

因 600A 房口供電總氣制(ACB)過載，管理處現正跟進招標採購程序更換，以確保大廈現電力供應穩定正常。如有進一步消息，將另行通知。

就上述事件引致之不便，管理處藉此向受影響業戶深表歉意，同時感謝有關業戶予以忍耐！

此致  
大興花園第二期第 10 座  
12 樓至 23 樓各業戶



大興花園第二期管理處 謹啟  
2026 年 6 月 22 日

